

ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδός Σφαγείων
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
Πληρ: Ευαγγελία Σαράφη
Τηλ 2332022620

Νάουσα 31/7/2026

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ		
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔ	ΛΕΥΚ 28/7/26		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΕΡΟ Λευκάδια		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	28/7/2026		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	28-31/7/26		
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	Έλεγχος Παραμέτρων Ομάδας Α		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	31/7/2026		
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	Τιμή	Ανώτερη Τιμή	Μέθοδος
Αρ. Αποικιών στους 37 °C	MA	0	IDEXX'/
Αρ. Αποικιών στους 22 °C	MA	0	DST
E.Coli (CFU/100 ml)	0	0	IDEXX'/
Εντερόκοκκοι (CFU/100 ml)	0	0	DST
Clostridium Perfigens			KYA Y2/01
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	0	
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	Αποτέλεσμα	Ανώτερη Τιμή	
pH 25 °C	7,4	9.5	
Αγωγιμότητα (μS/cm)	508	2500	
Θολότητα	0,81	Αποδεκτή στους καταναλωτές	
Χρώμα/Οσμή/Γεύση	Αποδεκτά		
Υπολειμματικό Χλώριο (mg/l)	0,24		
Αμμωνιακά [NH ₄ ⁺] (mg /l)	<0,1	0.5	
Αρσενικό (As)	< 1	10	
Χαλκός (Cu)	<0.1	2	
Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	<0,01	0,5	
Μόλυβδος (Pb)	<5	10	
Σίδηρος (Fe)	<10	200	
Βόριο (B)	<0,10	1.0	
Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	3.1	50	

Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για την στιγμή της δειγματοληψίας

Ευαγγελία Σαράφη

Χημικός- MSc Τοξικολόγος