ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδός Σφαγείων
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
Πληρ: Ευαγγελία Σαράφη
Τηλ 2332022620

Νάουσα 30/9/2026

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΙΝΑ		
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔ	ΜΑΡ 29/9/26		
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΝΕΡΟ Μαρίνας		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	29/09/2026		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	29-30/9/26		
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	Έλεγχος Παραμέτρων Ομάδας Α		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	30/9/2026		
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ	**Τιμή**	**Ανώτερη Τιμή**	**Μέθοδος**
Αρ. Αποικιών στους 37 °C	ΜΑ	0	IDEXX'/
Αρ. Αποικιών στους 22 °C	ΜΑ	0	DST
E.Coli (CFU/100 ml)	0	0	IDEXX'/
Εντερόκοκκοι (CFU/100 ml)	0	0	DST
Clostridium Perfigens			ΚΥΑ Υ2/01
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	0	
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	**Αποτέλεσμα**	**Ανώτερη Τιμή**	
pH 25 °C	7,32	9.5	
Αγωγιμότητα (μs/cm)	579	2500	
Θολότητα	0,74	**Αποδεκτή στους καταναλωτές**	
Χρώμα/Οσμή/Γεύση	**Αποδεκτά**		
Υπολειμματικό Χλώριο (mg/l)	0,20		
Αμμωνιακά [$NH4^+$] (mg /l)	<0,1	0.5	
Αρσενικό (As)	< 1	10	
Χαλκός (Cu)	<0.1	2	
Νιτρώδη (NO_2^-)	<0,01	0,5	
Μόλυβδος (Pb)	<5	10	
Σίδηρος (Fe)	<10	200	
Βόριο (B)	<0,10	1.0	
Νιτρικά (NO_3^-)	3.1	50	

Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για την στιγμή της δειγματοληψίας

Ευαγγελία Σαράφη

Χημικός- MSc Τοξικολόγος